

OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację zadania: „Budowa nowego masztu łączności radiowej wraz z rozbiórką starego w miejscowości Granica na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego”

I. ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO

Kampinoski Park Narodowy

siedziba: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

tel. (022) 722 60 01, 722 60 21

fax: (022) 722 65 60

strona internetowa: www.kampinoski-pn.gov.pl

e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórki istniejącego masztu łączności radiowej zlokalizowanego na działce ew. nr 123 w obrębie ewidencyjnym Granica gm. Kampinos oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy nowego masztu na działce ew. nr 123 w obrębie ewidencyjnym Granica, gm. Kampinos wraz z uzyskaniem wszelkich prawem wymaganych prawomocnych zgód i decyzji zezwalających na rozbiórkę i budowę. Następnie wykonanie prac rozbiórkowych istniejącego masztu i budowę nowego masztu w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z założeniami projektowymi inwestora oraz wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), w tym w szczególności uwzględnić:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy masztu;
2. Opracowanie planu BIOZ dla zakresu prac objętego dokumentacją;
3. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru dla przedmiotowego zadania;
4. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji masztu dla potrzeb opracowania dokumentacji rozbiórki obiektu w tym wykonanie odkrywki i obmiarów fundamentowania masztu.
5. Uzyskanie prawomocnych decyzji;
6. Budowa masztu;
7. Rozbiórka istniejącego masztu;

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o założenia zamawiającego do projektu, opisane w niniejszym rozeznaniu, uwarunkowania terenowe, oraz w uzgodnieniu z MWKZ. Obszar realizacji Przedmiotu zamówienia podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na usytuowanie we wsi Granica wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem 1268-A (wpis z dnia 24.07.1985 roku)

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019r.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego do dnia **22.07.2019 r. do godziny 12:00**

- osobiście do sekretariatu w siedzibie zamawiającego: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin;
- drogą pocztową na adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin (decyduje data wpływu na dziennik podawczy KPN);
- drogą e-mailową na adres: sekretariat@kampinoski-pn.gov.pl
- faxem na nr 22 722 65 60.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie:

Czy działka ew. nr 123 jest objęta zapisami "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" lub Czy na planowana inwestycja ma wydane "Warunki zabudowy"?

Odpowiedź:

Działka na której planowana jest inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jak również nie ma wydanych warunków zabudowy

Pytanie:

Czy dysponują Państwo badaniami geologicznymi miejsca budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada opinię geologiczną którą wykonał dla innej inwestycji prowadzonej na działce 123 w Granicy (nie obejmującą swoim zakresem lokalizacji budowy masztu)

Pytanie:

Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2019

Odpowiedź:

Na chwilę obecną nie ma możliwości przedłużenia czasu realizacji

Pytanie:

Czy w ramach realizacji zamówienia konieczna będzie wycinka drzew?

Odpowiedź:

W ramach realizacji zadania nie ma konieczności dokonania wycinki drzew przez wykonawcę

Pytanie:

Czy w zakres prac wchodzi prace związane z przyłączami elektrycznymi lub teletechnicznymi.

Odpowiedź:

W zakres prac nie wchodzi prace związane z przyłączami elektrycznymi lub teletechnicznymi

Pytanie:

Czy istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na miejscu budowy?

Odpowiedź:

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym

Pytanie:

Czy istnieje konieczność wykonania drogi tymczasowej do miejsca budowy?

Odpowiedź:

Nie ma konieczności wykonywania drogi tymczasowej do miejsca budowy,

Pytanie:

Czy stary maszt ma być zutylizowany przez wykonawcę?

Odpowiedź:

Elementy stalowe masztu należy pozostawić na miejscu rozbiórki wskazanym przez Zamawiającego

Pytanie:

Czy wysokość podana w SIWZ H=35m odnosi się do pełnej wysokości obiektu (z nadstawką rurową oraz odgromnikiem) czy do jego części kratowej?

Odpowiedź:

Podana wysokość odnosi się do pełnej wysokości masztu

Pytanie:

Jakie będzie obciążenie konstrukcji antenami (ilość i wysokości mocowania w mnpt.)

Odpowiedź:

Obciążenie będzie wynosiło około 30 kg (antena nadawczo odbiorcza do systemu łączności, Internet, system monitoringu ppoż., montaż anten na maksymalnej wysokości)

Pytanie:

Czy w zakresie oferty będą się mieścić takie działania jak:

- przeprowadzenie badań geotechnicznych dla potrzeb projektu fundamentowania obiektu
- uzyskanie mapy „do celów projektowych”

Odpowiedź:

W zakresie oferty mieszczą się takie działania jak uzyskanie mapy do celów projektowych (Zamawiający posiada opinię geologiczną którą wykonał dla innej inwestycji prowadzonej na działce 123 w Granicy (nie obejmującą swoim zakresem lokalizacji budowy masztu))

Posiadana Opinia Geotechniczna